

**COMUNE DI SCISCIANO**

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

TEL. 081/5198959-FAX 081/8442095

SETTORE TECNICO-URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA-LL.PP.

PROT. N. 1877

DEL 22 MAR. 2019

ORD.ZA N. 08

→ Alla Sig.ra SORRENTINO EMILIA  
Via A. Cancani, n. 5

00100 ROMA

AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE - SEDE -

**OGGETTO: D.P.R. N. 162/1999 E SS.MM.II. ASCENSORE UBICATO IMMOBILE IN VIA  
SAN MARTINO 14. SOSPENSIONE ESERCIZIO.****PREMESSO**

- CHE con istanza assunta al protocollo di questo Ente in data 14/10/2019 n. 5901, la Sig.ra SORRENTINO EMILIA, nata a Scisciano (NA) il 26/09/1944 e residente in Roma alla Via A. Cancani, n. 5, ha comunicato di aver installato presso l'immobile sito in Via San Martino, n. 14, ascensore avente le seguenti caratteristiche:
  - Impianto n. 4894;
  - Velocità m/s 0,50;
  - Portata Kg 400;
  - Corsa m. 8,40;
  - Capienza persone n. 5
  - Fermate n. 3;
  - Azionamento idraulico.
- Che la ditta costruttrice ed installatrice è la OREFM S.p.A. con sede in Spoltore (PE) alla Via Livenza, n. 7;



- Che il Comune di Scisciano ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 162/99 e ss.mm.ii. ha assegnato al suddetto impianto il numero di matricola n. 3/09;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

- Visto il verbale di verifica ascensore "negativo", trasmesso al suddetto Ente in data 07/03/2018 e assunto al Prot. n. 1552 in data 12/03/2018, con il quale la ditta RINA Services S.p.A. con sede in Via Corsica, n. 12, Genova, dal quale si evince che l'impianto non può essere mantenuto in esercizio per i seguenti motivi:

- a) Illuminazione di emergenza in cabina non funzionante;
- b) Non è presente lo schema idraulico;
- c) La valvola di blocco non interviene correttamente.

- Ritenuto di dover disporre ai sensi del D.P.R. n. 162/99 e ss.mm.ii. art. 13 e 14, la sospensione dell'esercizio dell'ascensore, fino all'adozione di successivi provvedimenti;

Visto il D.P.R. n. 162/99 e ss.mm.ii.;

**ORDINA**


alla Sig.ra SORRENTINO EMILIA, sopra generalizzata, di sospendere immediatamente l'esercizio dell'ascensore ubicato nell'immobile sito in Scisciano (NA) alla Via San Martino, n. 14, registrato con il numero di matricola 3/09 dal Comune di Scisciano.

Ai sensi del D.P.R. n. 162/99 art. 15.6, il proprietario è tenuto a promuovere tempestivamente l'eliminazione delle cause del mancato funzionamento dell'impianto citate nel verbale di verifica del 07/03/2018, redatto dalla ditta RINA Services S.p.A.

**Il Comando di Polizia Municipale, cui la presente è parimenti diretta, è invitata a porre in essere le opportune iniziative al fine del rispetto della presente ordinanza.**

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Geom. *Tufano Luigi*)



IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Arch. *Anna Lucia Casalvieri*)

